

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Konya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Akşehir Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ VE İZOLASYON PANOLARININ YILLIK
PERİYODİK BAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN YERİ	1
2. ŞARTNAME KAPSAMI	1
3. PERİYODİK BAKIM VE TEKNİK DESTEK	1
4. YAPILACAK İŞLERİN KONTROLÜ	4

1. İŞİN YERİ

Söz konusu hizmet Sağlık Bakanlığı Akşehir Devlet Hastanesinde verilecektir.

2. ŞARTNAME KAPSAMI

Bu şartname ; Hastanemiz Ameliyathanelerindeki tüm izolasyon panoları ve ameliyathane kontrol panellerinin periyodik bakım ve arızaların giderilmesini kapsamaktadır.

3. PERİYODİK BAKIM VE TEKNİK DESTEK

3-1 Periyodik bakım kapsamı ve süresi;Yüklenici, 01.01.2025-01.12.2026 tarihleri arasında , tüm izolasyon Panoları ve tüm Ameliyathane Kontrol Panellerinin 6 ayda bir, yılda iki (2) kez olmak üzere servis ve bakım işleri yapılacaktır.

3-2 Ameliyathane kontrol panolarının üstünde mevcut olan bütün sensör ve ölçüm cihazlarının kontrolü ve bakımı yapılacak. (nem, aydınlatma, ısı vs.)

3-3 İzolasyon panolarının bağlantıları, sigortaları kapakları vs. kontrol edilecek ve gerekli ölçümler yapıp form halinde tutularak hastane idaresine imza ile teslim edilecektir.

3-4 Yüklenici, işin uzmanı veya yetkilisi olduğunu belge ile beyan edecektir.

3-5 Yüklenici, bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi önceden hastane idaresine ve teknik hizmetlerden sorumlu koordinatöre bildirecek ve kararlaştırılan tarihlerde bakımlar yapılacaktır. Acil durumlarda yerinde teknik destek verilecektir.

3-6 Yapılacak tüm servis hizmetleri Akşehir Devlet Hastanesi teknik servis personeli nezaretinde yapılacaktır. Servis hizmetleri yapıldıktan sonra Yüklenici durumla ilgili raporu idareye verecektir.

3-7 Hastane idaresine ve teknik hizmetlerden sorumlu Koordinatöre, teknik rapor ile belirtilecek arızalı malzeme idareimiz tarafından temin edilecektir. İdarenin acil takılması gereken yedek parçaların temini konusunda gecikme olacağı şüphesi varsa, yüklenici; hastane idaresi ve teknik hizmetlerden sorumlu Koordinatörden onay alarak yedek parçayı vakit kaybetmeden tedarik edip ücretsiz olarak montajını yapacaktır.



3-8 İzolasyon Panolarının ayarı, tamirat ve tadilatları ile bakım ve kontrolünün yapılması sırasında yüklenici firmanın personeline çevrenin kirletilmemesi, çıkan malzemelerin düzgünce istiflenmesine azami dikkat ve itina gösterilecektir.

3-9 Bakım ve kontrollerinin yapılması sırasında, yüklenici firma çalışan elemanlarının can güvenliği için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup, herhangi aksi bir durumda İdare mesuliyet kabul etmeyecektir.

3-10 Bakım sadece tesis edilmiş sistemin muayenesi bakımı ve tamiri konularında uygun eğitim almış yeterli kişilerce yapılmalıdır. Bu işin sorumluluğu bu kişilere veya bunların bağlı olduğu kuruluşlara aittir.

3-11 Her bakım sonrası sistemin normal çalıştığını görüp “Bakım Formu” düzenlenerek Hastane İdaresi ve teknik hizmetlerden sorumlusuna onaylatacaktır.

3-12 Yüklenici taahhüt ettiği hizmeti kendisi yapmakla yükümlü olup, idarenin haberi olmadan üçüncü bir taşeron firmaya işi devredemez veya yaptıramaz.

3-13 Yüklenici firma, servis elemanlarının acil irtibat ve iş telefonlarını, mail adresini ve faks numarasını idareye yazılı olarak bildirecektir. Arıza bildirimleri Telefon, GSM, Mail ya da Faks ile bildirilecektir.

3-14 Arızalara yüklenici firma mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir. Yüklenici firma arıza durumunda belirtilen telefon numaralarına ve faks numaralarına bildirim yapıldıktan sonra servis verecektir. Yüklenici firma gelmediği durumda sözleşme bedeli üzerinden % 0,5 cezai işlem uygulanacaktır.

3-15 Yüklenici arıza ihbarı kendisine iletdikten sonra en geç 2 (iki) saat içerisinde telefon ile destek verecek acil durumlarda 12 (oniki) saat içerisinde resmi tatiller ve bayram tatil günleri hariç 08:00-18:00 saatleri arasında yerinde müdahale edecek, en geç 24 saat içerisinde arızayı giderecektir

3.16 Cihazın onarımında yüklenici tarafından takılan parça bakıma dahil değildir. Firma, arızalanan ve cihazın normal işlevini yerine getirmesini engelleyen parça ve birimleri (yürürlükteki dışalım uygulamalarının ve gümrük mevzuatının izin verdiği ölçüde) müşterinin yetkili kıldığı kişinin onayı ile ücreti karşılığı değiştirecek ve cihazın sürekli çalışır durumda olmasını sağlayacaktır. Periyodik bakım zamanlarında yedek parça ve sarf malzemeler hastane idaresi tarafından alınarak yüklenici firma tarafından bedeli karşılığında takılacaktır. Değişen parçaların eskileri, tutanakla hastane idaresine teslim edilecektir.

3.17 Yüklenici sistemin verimli çalışmasına ve işletilmesine engel olabilecek arıza ve kusurlar ile idareye karşı yapılacak tüm uyarıları zamanında ve yazılı olarak bildirilecektir.

3.18 Yüklenicinin; periyodik bakımı yapılacak sistemler ile ilgili yetki belgesi sahip olması zorunludur. İstekli; Söz konusu sistemler için üretici veya distribütör firmasınca verilmiş olan yetki belgesi, üretici veya distribütör firma değil ise Yetkili Servis Belgesi'ne sahip olmalıdır. İstenirse hastane idaresi marka tescil, ISO, gibi kalite belgelerini yüklenici firmadan talep edebilir.



4. YAPILACAK İŞLERİN KONTROLÜ

4.1- Teknik işletme sırasında yapılan işlerin kontrolü, hastane tarafından görevlendirilen Kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından yürütülür.

4.2-Yüklenicinin sözleşme kuralları dahilinde aksattığı işlerle ilgili ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlarda yüklenici sorumludur.

4.3- Yüklenici, bakım ve onarımlar sırasında, çalıştıkları mahalde halen yürürlükteki iş ve işçi güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun tedbirleri sağlamakla yükümlüdür. Güvenlik önlemleri alınmadan iş yapılması sonucu oluşabilecek kazalar sonucunda meydana gelebilecek hasar tespit edilecek, yüklenici firma tarafından tazmin edilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknik İşyeri
Sicil No: 68983
[Signature]

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet EREN
Bastırıcı İşyeri
Sicil No: 8050
[Signature]