

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (K.G.K.) BAKIM TEKNİK
ŞARTNAMESİ

Madde:1 İşin Tanımı

Akşehir Devlet Hastanesi döküm listesine kayıtlı bulunan Tescom marka 2 adet 160 kVA ve 1 adet 200 kVA olmak üzere, 3 (üç) adet , Çeltik Devlet Hastanesi Tescom marka 1 Adet 40 Kva Tuzlukçu Devlet Hastanesi Enel marka 1 Adet 60 kVA kesintisiz güç kaynak cihazlarının 01.01.2025 – 31.12.2026 tarihler arasındaki süreyi kapsayan 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

Madde:2 İşin kapsamı.

1. Akşehir Devlet Hastanesinin UPS'leri Arızalı olsun ya da olmasın; her 3 ayda bir bakım yapılmak üzere Yılda 4 (dört) kez , Çeltik Devlet Hastanesinin Çeltik Devlet Hastanesi UPS'leri Arızalı olsun ya da olmasın; her 6 ayda bir bakım yapılmak üzere Yılda 2 (İKİ) kez ve Tuzlukçu Devlet Hastanesinin UPS'leri Arızalı olsun ya da olmasın; her 6 ayda bir bakım yapılmak üzere Yılda 2 (İKİ) kez Kesintisiz güç kaynağı ve buna bağlı olarak çalışan akü ve akü gruplarının koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayarlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesini kapsar.

Madde:3 Genel ve periyodik bakımın kapsamı

Madde:3-1.Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaları firma teknik servis formunda belirtecek. Hastane idaresi tarafından temin edildikten sonra yine firma tarafından montajı yapılacaktır.

Madde:3-2.Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapacaktır.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;

- a. Sistemin genel temizliği yapılmalı.
- b. Bütün vida başları kontrol edilecek.
- c.Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü.
- d. Eviricinin işlevleri, Statik By-pass'ın işlevleri ve Manuel By-Pass'ın işlevlerinin kontrolü.
- e. Dâhili Elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevlerinin kontrolü.
- f. Tristör baskı sistemleri, Trafolar ve Kondansatörler kontrol edilecek.
- d. Kesintisiz Güç Kaynağı akü grubunun ömrünü uzatmak maksatlı otomatik olarak her 4 ayda bir akü testi yapılmalıdır.
- e. Akü testi esnasında akülerin durumu ve ara bağlantıları kontrol edilmelidir.



f. Test sonunda akü ve bağlantılarının durumu kötü olduğu tespit edildiği takdirde kullanıcı bilgilendirilmelidir.

g. Giriş-çıkış faz sıralarının ve iletken kesitlerinin yük altında deforme olup olmadığı elle ve ya gözle kontrolünün yapılması.

Madde:3-3.Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.

Madde:3-4. 4 Ayda bir; yılda 3 kez yapılan bakım ve kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç iki (2) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.

Madde:3-6.Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.

Madde:3-7.Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.

Madde:3-8.Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.

Madde:3-9.Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

Madde:3-10.Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.

Madde:4-Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren ilk on beş gün için de cihazların ilk bakımlarını yapacak ve idarenin hazırladığı yıllık bakım takvimine uyacaktır.

Madde:5-Yüklenici firma cihazların ülke genelinde tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi olduğunu gösteren gerekli belgelerin noter onaylı nüshalarını teklifiyle birlikte sunacaktır.

Madde:6-Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet işleri genel Şartnamesinde ve İhale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde:7–Cihazların ölçümleme ve ayarları firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Madde:8-Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefon veya faksla arızayı bildirecek, firma elemanlarının kuruma gelmeleri il içi altı saat il dışı ise yirmi dört saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu)karar verir. Arıza tespitinden kırk sekiz (48) saat içinde bitmiş olacaktır.

Madde:9-Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili eğitim sertifikalarını teklifiyle sunacaktır.

Madde:10-Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım-onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalarına sahip olacaktır. Teklif verecek firmalar ekli listedeki cihaz kalemlerinden, teknik servis ve bakım onarım konusunda uzman oldukları cihazlara teklif vereceklerdir.

Madde:11-Teklif ve teknik servis hizmeti veren firmalar TESCOM UPS yetkili servis belgesi, TSE kurumundan hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve ayrıca sanayi bakanlığından alınmış olan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.(satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi şartı üretici durumunda olan firmalar için geçerlidir.).

Madde:12-Herhangi bir sebeple idarenin bilgisi dâhilinde bakım yapılmayan cihaz var ise hak edişten düşülecektir.

Madde:13- Hastanemiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurallarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.


Madde:14- Yüklenici firma bakım işlemini hafta içi mesai saatleri içerisinde yapacak ve hastane yetkililerine 7 gün 24 saat ulaşıp arıza bildirebileceği telefon ve iletişim bilgilerini verecektir.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI LİSTESİ

Kurumumuz genelinde kullanılan UPS' lerin markası-modeli, güçlerine varana kadar aşağıda sunulmuştur.

<u>MARKASI</u>	<u>GÜCÜ</u>	<u>BİRİM</u>
TESCOM	160 KVA	2 ADET
TESCOM	200 KVA	1 ADET

TESCOM (ÇELTİK DEVLET HASTANESİ) 40 KVA 1 ADET
ENEL (TUZLUKÇU DEVLET HASTANESİ) 60KVA 1 ADET

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No: 68983


Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet EREN
Basteknisyen
Sicil No: MM3060
