

2 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1-1- 6mm İp Kalınlığında 10 cm gözenek aralığında olmalıdır.
- 1-2- Tek kat file uygulaması yapılacaktır.
- 1-3- Fileler halka başlıklı çelik dübeller ile betonarmeye sabitlenecektir.
- 1-4- Güvenlik filesi ipleri %100 Polyamid Olup Uv Katkılı olmalıdır.
- 1-5- İpler yangına karşı dayanımlı olup alev almamalı ve parlamamalıdır.
- 1-6- İpler eskimeye karşı garantili olmalıdır.
- 1-7- İplerin içinde allerjen madde olmamalıdır.
- 1-8- Fileler 4mt eninde 125 mt boyunda toplam 500 m2 olmalıdır.
- 1-9-Yapılacak olan güvenlik filesi işi montaj dahil teslim alınacaktır.

2- DELİKLİ ISLAK ZEMİN PASPASI(ZEMİN HALISI)

- 2-1- İç dış ıslak zeminde kaydırmaz olmalıdır.
- 2-2- Soğuğa dayanıklı olmalıdır.
- 2-3- Güneş ışınlarına karşı ultraviole olmalıdır.
- 2-4- Toplam 16 m2 olacaktır.
- 2-5- Kolay temizlenebilir uzun ömürlü olmalıdır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No: 62983

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet EREN
Başteknisyen
Sicil No: MM3059