


TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Akü 12 VOLT. 102 AH. Olacaktır.
- 2- Alınacak aküler CE veya TSE belgeli olacaktır.
- 3-Akü bakımsız ve tam kapalı kuru tip akü olacaktır.
- 4- Alınacak akü 1 Adet olacaktır.
- 5-Akü 2 yıl garantili olacaktır.
- 6-Malzemeye montaj dahil fiyat verilecektir.
- 7-Nakliye bedeli yüklenici firmaya ait olacaktır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi

Turgay SOY

Teknikyen
Sicil No: 68983



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi

Mehmet EREN

Başhekim
Sicil No: 1013050

