


## HKS-9 ISITICI BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- HKS-9 ISITICI BATARYA 121.496 KCAL/H BESLEME GÜCÜ OLACAKTIR.
- HKS-9 ISITICI BATARYA BOY 103 CM. YÜKSEKLİK 70 CM. GENİŞLİĞİ 11 CM. OLACAKTIR.
- ISITICI BATARYA 20 BAR DAYANIKLI OLACAKTIR.
- ISI TRANSFER ALANI YAKLAŞIK 30 M2 OLACAKTIR.
- BATARYALAR ACS OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMİNE UYGUN OLACAKTIR.
- BATARYA DEĞİŞİMİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLACAKTIR.
- DEĞİŞİMDEN SONRA GEREKLİ KONTROLLER YAPILACAK VE ÇIKABİLECEK ARIZALAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GİDERİLECEKTİR.
- BATARYALAR ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- KULLANILAN MALZEME VE BATARYALAR TSE VEYA CE SERTİFİKALI OLACAKTIR.
- TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DEĞİŞİMİ YAPILACAK BATARYALARI YERİNDE GÖREREK VE TEKNİK SERVİS İLE İRTİBATA GEÇEREK TEKLİF VEREBİLİRLER.
- YAPILAN İŞ MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLEREK TESLİM ALINACAKTIR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
**Turgay SOY**  
Teknisyen  
Sicil No: 38983  


Akşehir İlçe Devlet Hastanesi  
**Mehmet EREN**  
Başhekim  
Sicil No: 38983  
