

ELEKTRİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 5*0.25 MM .TELEFON KABLOSU YARI SERT PVC İZOLELİ,AYIRICI POLYESTER BANT, DIŞ KILIF PVC VE 100 MT'LİK PAKETLER HALİNDE OLACAKTIR.
- 3* 1,5 MM. TTR KABLO TS 9758 HD 21.3 S3 STANDARDINDA,İNCE ÇOK TELLİ BÜKÜLGEN BAKIR,PVC İZOLELİ ,İŞLETME GERİLİMİ 300-500 V.VE İŞLETME SICAKLIĞI 70 C-160 C OLMALIDIR.
- 3* 2,5 MM. TTR KABLO TS 9758 HD 21.3 S3 STANDARDINDA,İNCE ÇOK TELLİ BÜKÜLGEN BAKIR,PVC İZOLELİ ,İŞLETME GERİLİMİ 300-500 V.VE İŞLETME SICAKLIĞI 70 C-160 C OLMALIDIR.
- 18 W. FLUORESANT AMPÜL BEYAZ IŞIK YAYAN GRUBA VE HASTANEMİZ ARMATÜRLERİNE UYUMLU OLACAKTIR.
- CAT 6 İNTERNET KABLOSU ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC 11801, IEC 61156 GİBİ ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA VE 500 MT'LİK TOP HALİNDE ÜZERİNDE METRAJ YAZILI OLACAKTIR.
- UPS TOPRAKLI ERKEK FİŞ VE DIŞI FİŞ 250 V. 16 A. BAKALİT VE L TİPİ OLACAKTIR.
- İZOLE BANTLAR İSTENİLEN RENKTE VE TARİHİ GEÇMEMİŞ VE RAF ÖMRÜ EN AZ 1 YIL OLACAKTIR.
- UYDU CİHAZLARI SCART BAĞLANTILI HDMI ÖZELLİKLİ, KUMANDA VE TELEVİZYON BAĞLANTI APARATLARI DA BİRLİKTE OLMALIDIR. UYDU ALICILAR EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- ANTEN KABLOSU İLETKEN ÇAPI 1 MM. İZOLELİ ÇAP 4,7 MM. VE 100 MT LİK MAKARA HALİNDE OLMALIDIR.

- **SIVA ALTI YUVARLAK SPOT LED ARMATÜR Özellikleri**

- 12 Watt 220 Volt SMD Led
- 3000 Kelvin Beyaz Işık1145 Lümen
- 25000 Saat Kullanım
- 16,5 Cm Kesim Çapı
- 20 Cm Dış Çapı
- 2 Cm Derinlik (Slim) olmalıdır.

TELEFON VE İNTERNET JAKI RJ 45 VE RJ 11 OLACAKTIR.


3'LÜ-4'LÜ VE 6'LI GRUP PRİZ 250 V. 16 A. VE 50 HZ. TOPRAKLI OLACAKTIR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No 88913

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet EREN
Başhekim
Sicil No 88913

- ALINACAK MALZEMELER TSE VEYA CE SERTİFİKALI OLACAKTIR.
- MALZEMELERDEN NUMUNE GÖRÜLEREK VE NUMUNE KABUL EDİLDİĞİNDE SİPARİŞ GEÇİLECEKTİR.
- MALZEMELER HASTANEMİZ TEKNİK SERVİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- MALZEMELER MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLEREK VE SAYILARAK TESLİM ALINACAKTIR.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No: 68983



Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mahmet EREN
Baş teknisyen
Sicil No: 1113050

