

36 W. 60*60 AYDINLATMA ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

60 cm.*60 cm. Temperli camlı sıva altı steril ortam led armatür ürün özellikleri;

- Beyaz ışık 6500 K
 - Armatürler ameliyathane ve cerrahi hazırlık alanları, yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri, temiz oada, sterilizasyon ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
 - IP koruma sınıfı ip65 toz/nem sızdırmazlık; iç yüzeyde bakteri barındırmayacak şekilde olacaktır.
 - Kapak temperli cam/opal difüzör darbeye dayanıklı, kırılınca keskin parça oluşturmayacak şekilde ve yıkanabilir olacaktır.
 - Kamaşma UGR < 19 uzun süre çalışan cerrahi personelin göz yorgunluğunu azaltacak şekilde olmalıdır.
 - Renksel geri verim CRI (Ra) > 80, kritik alanda > 90 doku ve cilt renginin gerçek görünmesini sağlamalıdır.
 - 36 W olmalıdır..
 - IP20 Koruma Sınıfı
 - 40 Watt
 - Ölçüleri 60*60 cm. ve alçıpan tavanlara uyumlu olmalıdır.
 - 220 V ve led aydınlatma olmalıdır.
-
- ALINACAK MALZEMELER TSE VE/VEYA CE SERTİFİKALI OLACAKTIR.
 - MALZEMELERDEN NUMUNE GÖRÜLEREK VE NUMUNE KABUL EDİLDİĞİNDE SİPARİŞ GEÇİLECEKTİR.
 - MALZEMELER HASTANEMİZ TEKNİK SERVİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
 - MALZEMELER MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLEREK VE SAYILARAK TESLİM ALINACAKTIR.

Mscakir UŞAR
İşçi

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No: 68983