

CTS 30 TRANSFER MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temel Teknik Özellikler ve Şartname Kriterleri

- **Kullanım Amacı:** İzole güç panelini besleyen iki farklı kaynaktan uygun olanını seçip çıkışa aktarmalıdır.
- **Aktarım (Transfer) Süresi:** En fazla **40 ms.**
- **Haberleşme:** Modbus RTU protokolü desteği ile Lokal Alarm Paneli ve Uzak/Merkezi Alarm Panelleri ile iletişim kurabilmelidir.
- **Uyumlu Standartlar:**
 - IEC 60947-6-1
 - IEC 60364-7-710 (Tıbbi yerlerin tesisat kuralları)
- **Uygulama Alanları:** Hastanelerin ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve kesintisiz güç gerektiren medikal alanlarda kullanılabilir.
- **Sistem Entegrasyonu:** IMD 30 (İzolasyon İzleme Cihazı) ve EDS 30 (İzolasyon Arıza Tespit Cihazı) ile uyumlu ve entegre çalışabilmelidir.
- **Değişimi :** Bakımcı firma tarafından değiştirilecektir.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet DAĞ
Teknisyen Yardımcısı
Sicil No: HHE 054

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No: 66083