

TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Akü 12 VOLT. 7 AH. Olacaktır.
- 2- Pil boyutu Uzunluk = 151 mm Genişlik = 65 mm Yükseklik = 94 mm olacaktır.
- 3- Alınacak aküler CE veya TSE belgeli olacaktır.
- 4-Akü bakımsız ve tam kapalı kuru tip akü olacaktır.
- 5- Alınacak akü 20 Adet olacaktır.
- 6-Akü 2 yıl garantili olacaktır.
- 7-Malzemeye montaj dahil fiyat verilecektir.
- 8-Nakliye bedeli yüklenici firmaya ait olacaktır.

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Turgay SOY
Teknisyen
Sicil No 69723

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet REN
Baskı
Sicil No 69723